



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90,

E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Заводского района г. Кемерово

652440, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел/факс 8(384-2) 77-26-64

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово

(место составления акта)

“ 02 ” февраля 20 21 г.

(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 5

По адресу/адресам: 650070, Кемеровская область, Заводский район, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 25, А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 5 от 14 января 2021 заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Гитрука А.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 229 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"(ОГРН 1024200712580)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 20 ”	01	20 21	г. с	11 час. 00 мин. до	12 час. 00 мин.	Продолжительность	1
“ 02 ”	02	20 21	г. с	09 час. 00 мин. до	10 час. 00 мин.	Продолжительность	1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение НДПР Заводского района г. Кемерово ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение направлено 15.01.2021г. на эл. адрес: mdou229@yandex.ru, ознакомлена заведующая МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Шахманова Галина Васильевна 20.01.2021 в 11:00ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Соломникова Ксения Сергеевна, государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Шахманова Галина Васильевна, заместитель заведующей по административно-хозяйственной деятельности Шевцова Евгения Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: п. № 2, п. № 5, п. № 6, п. № 8 предписания № 80/1/70 по устранению обязательных требований пожарной безопасности от 09.10.2020 устранены.

По устранению нарушений п. № 1, п. № 3, п. № 4, п. № 7 предписания № 80/1/70 от 09.10.2020 не истек установленный срок устранения (01.09.2021), а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.74 СНиП 23-05-95, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	срок устранения 01.09.2021
2	На дверях помещений складского назначения категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны не определены и не обозначены в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При категории складских помещений В1, В2 или В3, двери данных помещений, выходящих в коридор пути эвакуации должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. По факту установлены деревянные двери.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009, п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*, п. 7.3 СНиП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	срок устранения 01.09.2021
3	В ограждающих конструкциях пищеблока, предел огнестойкости заполнения проема (двери) не соответствует требуемому EI30 для 2-го типа заполнения указанных проемов.	п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14* табл. 1, 2 СНиП 21-01-97*, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях	срок устранения 01.09.2021



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
		пожарной безопасности»	
4	Предусмотренная проектом дверь лестничного холла (помещение № 47 на поэтажном плане второго этажа на здание от 2018) снята в ходе эксплуатации.	п.п. д) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	срок устранения 01.09.2021

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ *Handwritten signature*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 5/1/4 от 02.02.2021 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

К.С. Соломникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 \_\_\_\_ г.

✓ *Handwritten signature*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)